



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА  
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ  
**"СОКОБАЊА"** - СОКОБАЊА  
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



[www.soko-banja.rs](http://www.soko-banja.rs)  
[sokobolnica@open.telekom.rs](mailto:sokobolnica@open.telekom.rs)

Директор + 381 18 830 148  
Централа + 381 18 830 144  
Маркетинг + 381 18 830 367  
Комерцијала + 381 18 830 766  
Фах + 381 18 830 072

ЖИРО РАЧУН: 840-537667-43  
ПИБ: 100693517  
Матични број: 07248261

Питање:

8. Ремонт ЦТ пумпе за грејање

- Дефинисати пун назив пумпе (допунити ознаку пумпе)?

Одговор: Пун назив пумпе је СТ80

Питање:

9. Замена префикс спојнице

- Дефинисати о којој спојници се ради?

Одговор: Перифлекс спојница типа 10-312

Питање:

11. Ремонт пумпе SCP 32

- Дефинисати пун назив пумпе (допунити ознаку пумпе)?

Одговор: Пун назив пумпе SCP 32-165

Питање:

15. Замена азбеста по уградбеном месту

- Дефинисати тачно о којој се пумпи ради?

Одговор: Замена азбестне плетенице на пумпи VP80-3

Питање:

17. Ремонт пумпе за грејање GHN

- Дефинисати пун назив пумпе (допунити ознаку пумпе)?

Одговор: Ремонт пумпе за грејање GHN50

Питање:

18. Ремонт пумпе за грејање GHR

- Дефинисати пун назив пумпе (допунити ознаку пумпе)?

Одговор: Ремонт пумпе за грејање GHR80

Питање:

19. Комплет "О" ринга?

- Дефинисати за коју пумпу је потребан комплет "О" ринга

Одговор: Комплет О ринга за пумпу GHR80